



Sector: Brandweer HV/438

SCHOUWINGSRAPPORT:

Bedrijf: Van Heijst
Locatie: Waardjesweg 63
Postcode: 5725 TB Heusden gemeente Asten
Contactpersoon: C.J.M. van Heijst
Tel:
Datum: 16 januari 2009

Verslaglegging:

De gehanteerd brandveiligheidseisen zijn gebaseerd op die van Kamergewijze verhuur. Dit houdt in dat drie aspecten van belang zijn:

- **Ontvluchting**
(gerealiseerd middels nood- en transparantverlichting, en als extra een tweede vluchttrap)
- **Alarmering**
(Gerealiseerd middels gekoppelde rookmelders i.v.m. verdiepingsvloer)
- **Brandbestrijding**
(gerealiseerd middels handblusmiddelen en blusdeken)

Opm: Gekoppelde rookmelders zijn niet noodzakelijk als er onderling 30 WBDBO aanwezig is bij de sub- compartimenten (kamers) onderling. Of een tweede vluchtweg aanwezig is bij een verdieping.

Deze eisen zijn gesteld voor intrede van het Gebruiksbesluit per 1 november 2008. Daarin gelden andere eisen, men stelt hierin dat huisvesting van arbeidsmigranten getoetst moet worden volgens logiesverblijf. Dit zou in houden dat er als extra een ontruimingsalarminstallatie aanwezig moet zijn. Maar gezien de geringe omvang van deze locatie heeft dit niet echt meerwaarde voor de brandveiligheid.

Voor verslag: H.Verhees

Medewerker. Beleid en advies, Preventie/preparatie
Sector: Brandweer